

Polgármesteri Hivatal  
Keszthely

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 22.	
Dátum: 2018 JUN 04.	2018 JUN 21.
2/1978-2 18.	huzó
huzó	Nagy

Ruzsics Ferenc Polgármester

Tárgy! Kérelem!

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2018. 06. 08-án íródott levelünket az alábbiak szerint kívánjuk kiegészíteni!

A Keszthely Kossuth Lajos utca 22 szám alatt lévő, Teddy Butik Kft, valamint Vimmer Butik Kft néven működő egymás melletti üzletek elválasztó -kan – fala 12 cm vastagságú / kisméretű téglá/egy ajtó nyílásnyira kibontásra került!

Előzetes engedélyt írásban erre vonatkozóan nem kérvényeztünk, hibáztunk, de a kibontás előtt azonban felvettük a kapcsolatot az Építésügyi Műszaki Szakértővel -kinek a nyilatkozatát csatolom- aki személyesen tekintette meg a helyszínt.

Ezt követően vágtuk ki a falat egy ajtónyílásnyira a két üzlet között, mely tekintetében kijelentjük, még egyszer, hogy hibáztunk, a bejelentéssel, illetve a hozzájáruló nyilatkozat tekintetében.

De mentségünkre legyen mondva, hogy azon illetékest megkerestük, aki ebbe a kibontásba szak értelemmel bír. Úgy gondoljuk, hogy akkorát nem hibáztunk, mely utólag nem orvosolható.

Ez úton kérjük ismételten Tisztelt Polgármester Urat, hogy hozzájáruló nyilatkozat megadását szíveskedjen engedélyezni,-fennmaradási engedélyt-hogy ezen üzlet úgy működhessen, hogy Keszthely sétáló utca fényét emelje, nem kis ráfordítással amit megtettünk.

Csatolom a kérelmükhöz azon két fényképfelvételt is, ami jól bizonyítja hogy ez, valamikor is egy üzlet volt,-Vida Jenő-kereskedés. A kivágott ajtónyílás meg egyezett a régi ajtónyílás méreteivel, mi csak a valamikori régi állapotot állítottuk vissza, és szeretnénk ha ez így is maradhatna!

Keszthely, 2018. 06. 20.

Tisztelettel:

**TEDDY BUTIK KFT**  
Kossuth Lajos utca 22.  
Adószám: 2123178-2-20  
Cég. szám: 20-09-075783

**WIMMER BUTIK KFT**  
8360 Keszthely  
Vimmer Butik Kft  
Adószám: 14875629-2-20

Mellékelve: 2 db fénykép

## Építésügyi Műszaki Szakértői Nyilatkozat

Tárgya: Keszthely, Kossuth L. u. 22.sz. alatti Teddy Butik és Wimmer Butik összenyitása

Kérelmezők: Bontó Ferenczi Éva és Szabó Béla Keszthely, Kossuth L. u. 22.

Kérelmezők március elején tervezték, hogy a két szomszédos üzlet között 120x220cm-es méretű nyílást szeretnének kialakítani. A helyszínen megállapítottam, hogy a két üzletet elválasztó fal kisméretű téglából épült 12cm-es vastagságban. A válaszfal mindkét oldala gipszkartonnal burkolt. A Teddy Butik bejárati ajtaja nem épült át, csak felújításra került.

Megállapítottam, hogy a nyílás kibontásának tartószerkezeti akadálya nincs, az az épület tartószerkezeti rendszerére nincs hatással!



Hévíz, 2018.05.17.

Tüdő László okl.ép.mérnök

8380 Hévíz, Árpád utca 1/A.

szakértői névjegyzéki szám: SZÉS2 20-0109

